



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области  
в ГО г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 321 г. Рыбинск « 20 » 09 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Рыбинского ТО Сысоевой Юлией Валентиновной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №2,  
152931, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Карякинская, д.104**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Во всех помещениях на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Полы в коридорах имеют дефекты и повреждения (трещины), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Оснастить отопительные приборы ограждающими устройствами из материалов, безвредных для здоровья детей, в соответствии с требованиями п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

Устранить дефекты и повреждения полов в коридорах образовательного учреждения материалами, позволяющим проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».



